Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Переволоцком, Александровском, Илекском районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Переволоцком, Александровском,
Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. На деятельность,связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.510296 от 26.10.2015г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
гестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.15г. в национальной системе аккредитац
Реестр аккредитованных организаций №3028 от 27.08.2013г. оказание услуг в области охраны труда по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.
ОКПО 14824182, ОГРН 1055610010873,ИНН/КПП 5610086304/564002001
61263, Оренбургская область, п.Переволоцкий, ул. Комсомольская, 14 Тел.: (8-35338) 31-6-50; Факс: 31-6-50 E-Mail: fguz_perev@mail.
Место нахождения лабораторий: 461263, Оренбургская область, п.Переволоцкий, ул.Комсомольская,14; 461263, Оренбургская п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д.85 "б"; 461263, Оренбургская область,п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д.85 "в"; 461830, Оренбургская область, с. Александровка, ул. Маршала Жукова, д.2; 461350, Оренбургская область, с. Илек, ул. Комарова, д.13

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая отделением в Илекском районе
_____Л.В.Юткина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ 2-17-29-01
Дата оформления: 04.03.2017

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация МО Студеновский сельсовет с. Студеное ул. Бокова,107

Дата и время отбора образца (пробы): *02.03.2017 16ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *02.03.2017 16 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *Лабораторный производственный контроль согласно договора № 268/И от 01.12.2016г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация МО Студеновский сельсовет с. Студеное ул. Бокова,107

Объект, где производился отбор образца (пробы):
колонка с. Студеное ул. Бокова 15, Илекский район. Оренбургская область.

Код образца (пробы): ***2-17-29-01***
Объем образца: *4,5л*

Количество (объем) для контрольных образцов: нет
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная бутыль объёмом 0,5 литра, полимерная бутыль объёмом 1,5 литра.(по 2 шт.) стеклянная темная бутыль объёмом 0,5 л.*

НД на методику отбора:*ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на методику отбора:*ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».*
Условия хранения: *автотранспортом, в сумке-холодильнике при температуре +4.*

Дополнительные сведения: без консервации
Ответственный за составление протокола: *Врач по общей гигиене Абдрахманов Р.Р.*
подпись

к протоколу № 2-17-29-01

Код образца (пробы): 2-17-29-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 02.03.2017 16 ч. 20 мин.
Дата окончания исследования: 03.03.2017 16 ч. 20 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 0,5	не более 1,5 (2)	мг/л	ГОСТ 3351-74
5	Жесткость	6,8	7	мг-экв./л	ГОСТ Р 52407-05
6	Общая минерализация	846,2	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Окисляемость	0,96	не более 5	мгО²/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.154-
8	водородный показатель	7,34	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3.120-97

Результат исследований относится к дате проведения исследования: 03.03.2017г
** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Код образца (пробы): 2-17-29-01

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.03.2017 16 ч. 20 мин.
Дата окончания исследования: 04.03.2017 16 ч. 20 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Результат исследований относится к дате проведения исследования: 04.03.2017г
** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Руководитель подразделения, ответственный за оформление протокола: Врач по общей гигиене Абдрахманов Р.Р.

Дата формирования: 04.03.2017

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ