ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.
ОКПО 77254748, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, телефон, факс, E-Mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48.
Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-Mail филиала: 461906, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47;
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
Технический директор ОИ
_____А.А.Межевихин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.07.01-07.2021-0076п **от «26» июля 2021г.**

1. Объект оценки: протоколы лабораторных исследований №247-21-ВД-и от 30.06.2021г., №248-21-ВД-и от 30.06.2021г.

2.Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация Муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области, 461355, Оренбургская область, Илекский район, село Студеное, ул.Бокова, дом 107

3. Основание для проведения экспертизы: Договор на проведение лабораторных исследований, испытаний (измерений) согласно Программы (Плана) производственного контроля № 617 от 19.08.2020г.

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки: при оценке результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений протоколов лабораторных исследований установлено:

- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований №247-21-ВД-и от 30.06.2021г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- вода питьевая по протоколу лабораторных исследований №248-21-ВД-и от 30.06.2021г. по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

5. Дата проведения оценки: 26 июля 2021г.

Оценку подготовил
Врач по общей гигиене _____ Чекурова Е.И.
подпись Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor fbuz@bk.ru
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Ю.В. Мигунова
Заместитель руководителя ИЛЦ
Л.А.Кунафина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 247-21-ВД-и

Дата оформления: 30.06.2021

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая.
Заявитель (заказчик):
*Администрация муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области. 461355, Оренбургская область, Илекский район, село Студеное, улица Бокова,дом 107_*

Дата и время отбора образца (пробы): *29.06.2021 12 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *29.06.2021 14 ч. 30 мин.*
План отбора: *договор от 19.08.2020 № 617*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
*Администрация муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области. 461355, Оренбургская область, Илекский район, село Студеное, улица Бокова,дом 107_*
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Артезианская скважина №2 Оренбургская область, Илекский район, с.Студеное

Код образца (пробы): *247-21-ВД-и*

Объем образца: *хим.- 2,6 л., бак -0,5 л.*
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутыль объемом 0,5л*
стеклянная бутыль объемом 1,0л,
пластиковая бутыль объемом 1,5л,
стеклянная бутыль объемом 0,1л
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*
ГОСТ 31861-12
Условия транспортировки: *автотраспортном, термосумка с хладоэлементами*

Дополнительные сведения:
Спектрофотометр "UNICO" 1201, свидетельство о поверке № С-ВК/17-05-2021/64005369 до 16.05.2022г.
Анализатор жидкости "Флюорат-02-2М", свидетельство о поверке № С-ВК/17-05-2021/64005368 до 16.05.2022г.
Анализатор жидкости ЭКСПЕРТ-001, свидетельство о поверке № С-ВК/26-04-2021/60834858 до 25.04.2022г.

Весы лабораторные электронные В2104, свидетельство о поверке № 22/38-210-2020 до 09.07.2021г.

Ответственный за составление протокола: _____ *Техник Андреева Д.В.*
подпись

Код образца (пробы): 247-21-ВД-и

Санитарно - гигиеническая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 29.06.2021 14 ч. 45 мин.
Дата окончания исследования: 30.06.2021

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-12
4	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	pH	7,8 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 издание 2018
6	Сухой остаток	655,0 ± 65,5	мг/дм^3	ГОСТ 18164-72
7	Окисляемость перманганатная	1,44 ± 0,29	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 издание 2012
8	Жесткость	4,53 ± 0,68	°Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
9	АПАВ	менее 0,025	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014
10	Нефтепродукты	0,037 ± 0,013	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012
11	Фенолы (общие)	менее 1,0	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2011

Ответственный за исследование:	
Химик-эксперт:	Кунафина Л.А.
Лаборант:	Мамлеева Т.Ю.

Код образца (пробы): 247-21-ВД-и

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 29.06.2021 14 ч. 45 мин.
Дата окончания исследования: 30.06.2021 15 ч. 00 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	6	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.514358.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002
Адрес, тел/факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;
E-mail: 56.fbuz@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, тел/факс, E-mail филиала: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.
Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru
Место нахождения лаборатории: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ Ю.В. Мигунова
Заместитель руководителя ИЛЦ
_____ Л.А.Кунафина
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 248-21-ВД-и

Дата оформления: 30.06.2021

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая.

Заявитель (заказчик):
Администрация муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области. 461355, Оренбургская область, Илекский район, село Студеное, улица Бокова,дом 107

Дата и время отбора образца (пробы): *29.06.2021 12 ч. 15 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *29.06.2021 14 ч. 30 мин.*
План отбора: *договор от 19.08.2020 № 617*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области. 461355, Оренбургская область, Илекский район, село Студеное, улица Бокова,дом 107
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Артезианская скважина №1 Оренбургская область, Илекский район, с.Студеное,

Код образца (пробы): *248-21-ВД-и*

Объем образца: *хим.- 2,6 л., бак -0,5 л.*
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутыль объемом 0,5л*
стеклянная бутыль объемом 1,0л,
пластиковая бутыль объемом 1,5л,
стеклянная бутыль объемом 0,1л
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*
ГОСТ 31861-12
Условия транспортировки: *автотраспортном, термосумка с хладоэлементами*

Дополнительные сведения:
Спектрофотометр "UNICO" 1201, свидетельство о поверке № С-ВК/17-05-2021/64005369 до 16.05.2022г.
Анализатор жидкости "Флюорат-02-2М", свидетельство о поверке № С-ВК/17-05-2021/64005368 до 16.05.2022г.
Анализатор жидкости ЭКСПЕРТ-001, свидетельство о поверке № С-ВК/26-04-2021/60834858 до 25.04.2022г.

Весы лабораторные электронные В2104, свидетельство о поверке № 22/38-210-2020 до 09.07.2021г.

Ответственный за составление протокола: _____ *Техник Андреева Д.В.*
подпись

Код образца (пробы): 248-21-ВД-и

Санитарно - гигиеническая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 29.06.2021 14 ч. 45 мин.
Дата окончания исследования: 30.06.2021

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-12
4	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	pH	7,8 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 издание 2018
6	Сухой остаток	640 ± 64	мг/дм^3	ГОСТ 18164-72
7	Окисляемость перманганатная	1,64 ± 0,33	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 издание 2012
8	Жесткость	4,38 ± 0,66	^{o}Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
9	АПАВ	менее 0,025	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014
10	Нефтепродукты	0,035 ± 0,012	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012
11	Фенолы (общие)	менее 1,0	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2011

Ответственный за исследование:	
Химик-эксперт:	Кунафина Л.А.
Лаборант:	Мамлеева Т.Ю.

Код образца (пробы): 248-21-ВД-и

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 29.06.2021 14 ч. 45 мин.
Дата окончания исследования: 30.06.2021 15 ч. 00 мин.

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за исследование:	
Фельдшер-лаборант:	Чеботарь Г.Д.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**при длине волны 530 нм.

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********